




## Turks stoombad met toegevoegd middel LD50 onbekend



Aansluiting van een Turks stoombad. Met een toegevoegd middel en een onbekende LD50 waarde.

Wij adviseren minimaal een afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.