




Nierdialyse installatie met ionenwisselaar patroon



Aansluiting van een Nierdialyse installatie met ionenwisselaar patroon. In het toestel is vóór het dialyse component een atmosferische onderbreking aanwezig van het type AA; AB of AD.

Wij adviseren minimaal een afsluiter en terugstroombeveiliging type EA te plaatsen in de koudwaterleiding. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.