




Handsproeier voor toilet/bidet met veer/knijpdouche



Aansluiting van een knijpdouche mét veerconstructie voor een handsproeier bij een toilet of bidet.

De knijpdouche met veerconstructie behoort minimaal 20mm boven het hoogste punt van de toiletrand te blijven hangen. (geen contact met het toilet of bidet)

Wij adviseren minimaal een afsluiter en terugstroombeveiliging type EA te plaatsen. Tevens adviseren wij om een afsluiter en terugstroombeveiliging type EA te plaatsen in de warmwaterleiding. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.